

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 380541
CLASSIFICATION REPORT No. 380541

Cliente / Customer

NORD RESINE S.p.A.

Via Fornace Vecchia, 79 - Zona Industriale - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia

Oggetto / Item*

membrana armata denominata

“BETONGUAINA ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF”

reinforced membrane named

“BETONGUAINA REINFORCED WITH NYCON + NORTIG 15 TSR AF”

Attività / Activity



**classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati
delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno
secondo la norma UNI EN 13501-5:2016**

*fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using data from external fire exposure to roofs
tests in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016*

Risultati / Results

Classificazione
Classification
B_{ROOF} (t2)

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 26 febbraio 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 26 February 2021

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Commessa:

Order:
87214

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto classificato*	2
Riferimenti normativi	2
Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione	2
Classificazione e campo di applicazione	3
Contents	Page
Description of classified item*	2
Normative references	2
Reports and results in support of this classification	2
Classification and field of application	3

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 4 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico: / Chief Technician:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Responsabile del Laboratorio di Reazione al Fuoco: /

Head of Reaction to Fire Laboratory:

Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: / Compiler: Francesca Manduchi

Revisore: / Reviewer: Per. Ind. Andrea Golinucci

Pagina 1 di 4 / Page 1 of 4

Descrizione dell'oggetto classificato*

Description of classified item*

Descrizione generale dell'oggetto <i>General description of the item</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m ²]
guaina impermeabilizzante polimero-cementizia armata più membrana mono-componente con alto indice SRI <i>reinforced polymer-concrete waterproof membrane plus mono-component membrane with high SRI index</i>	1,35	2,85

Descrizione dei singoli componenti partendo dalla faccia esposta al fuoco <i>Description of individual components from the face exposed to fire</i>				
Descrizione <i>Description</i>	Denominazione <i>Name</i>	Spessore <i>Thickness</i> [mm]	Densità superficiale <i>Surface density</i> [kg/m ²]	Colore <i>Colour</i>
membrana monocomponente con alto indice SRI <i>monocomponent membrane with high SRI index</i>	NORTIG 15 TSR AF	0,35	0,75	bianco <i>white</i>
armatura tessuto non tessuto in fibra sintetica <i>non-woven fiberglass armor placed on the fresh sheath</i>	NYCON	0,45	0,1	//
guaina bicomponente polimero cementizia <i>two component polymer cement sheath</i>	BETONGUAINA	1,0	2,0	grigio <i>grey</i>

In allegato "A" è riportata la documentazione tecnica dell'oggetto fornita dal cliente.

The item technical documentation provided by the customer is given in annex "A".

Riferimenti normativi

Normative references

Norma <i>Standard</i>	Titolo <i>Title</i>
UNI CEN/TS 1187:2012	Metodi di prova per tetti esposti al fuoco dall'esterno <i>External fire exposure of roofs and roof coverings</i>
UNI EN 13501-5:2016	Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 5: Classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno <i>Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests</i>

Rapporti e risultati in supporto a questa classificazione

Reports and results in support of this classification

Rapporti

Reports

Nome del laboratorio <i>Name of laboratory</i>	Nome del cliente <i>Name of customer</i>	Rapporto n. <i>Report No.</i>	Metodo di prova e data <i>Test method and date</i>
Istituto Giordano S.p.A.	NORD RESINE S.p.A.	380540	UNI CEN/TS 1187:2012

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.
according to that stated by the customer, apart from characteristics specifically stated to be measurements; Istituto Giordano declines all responsibility for the information and data provided by the customer that may influence the results.

Risultati in supporto alla classificazione

Results in support of this classification

Parametro <i>Parameter</i>		Lunghezza <i>Length</i> [mm]	Criteri <i>Criteria</i> [mm]
Lunghezza danneggiata a 2 m/s - copertura <i>Damaged length at 2 m/s - roof covering</i>	Media <i>Mean</i>	210	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	220	< 800
Lunghezza danneggiata a 2 m/s - substrato <i>Damaged length at 2 m/s - substrate</i>	Media <i>Mean</i>	0	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	0	< 800
Lunghezza danneggiata a 4 m/s - copertura <i>Damaged length at 4 m/s - roof covering</i>	Media <i>Mean</i>	215	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	225	< 800
Lunghezza danneggiata a 4 m/s - substrato <i>Damaged length at 4 m/s - substrate</i>	Media <i>Mean</i>	0	< 550
	Massima <i>Maximum</i>	0	< 800

Classificazione e campo di applicazione

Classification and field of application

Riferimento di classificazione

Reference of classification

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-5:2016.

This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-5:2016.

Classificazione

Classification

L'oggetto "BETONGUAINA ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 BIANCO TSR AF", in relazione al suo comportamento al fuoco esterno, è classificato:

The item "BETONGUAINA REINFORCED WITH NYCON + NORTIG 15 TSR WHITE AF" in relation to its external fire performance is classified:

B_{ROOF} (t2)

Campo di applicazione

Field of application

Questa classificazione è valida per i seguenti parametri del prodotto:

This classification is valid for the following product parameters:

Spessore <i>Thickness</i>	1,35 mm
Densità superficiale <i>Surface density</i>	2,85 kg/m ²

e per le seguenti condizioni di uso finali:

and for the following end use applications:

Tipo di fissaggio <i>Type of fixing</i>	applicato direttamente su substrato <i>applied directly on substrate</i>
Tipo di substrato <i>Type of substrate</i>	materiale non combustibile con massa volumica $\geq 480 \text{ kg/m}^3$ <i>non-combustible material having a density $\geq 480 \text{ kg/m}^3$</i>

Limitazioni

Limitations

Questo rapporto di classificazione è valido fintanto che la composizione e la struttura del prodotto, così come le norme di prova e di classificazione, non cambino.

Questo rapporto di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto.

This classification report is valid as long as the product composition and structure, as well as test and classification standards, remain unchanged.

This classification report does not represent type approval or certification of the product.

Nota del laboratorio

Note from the laboratory


La classificazione è stata determinata senza tenere conto dell'incertezza di misura, come previsto dalla norma di riferimento.

The classification has been determined without taking in account the uncertainty of measurement, as stated in the reference standard.

Il Responsabile Tecnico

Chief Technician


(Dott. Ing. Giombattista Traina)



Il Responsabile del Laboratorio
di Reazione al Fuoco

Head of Reaction to Fire Laboratory

(Dott. Ing. Giombattista Traina)



ALLEGATO "A"
AL RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 380541
ANNEX "A" TO CLASSIFICATION REPORT No. 380541

Cliente / Customer

NORD RESINE S.p.A.

Via Fornace Vecchia, 79 - Zona Industriale - 31058 SUSEGANA (TV) - Italia

Oggetto / Item*

membrana armata denominata

"BETONGUAINA ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF"

reinforced membrane named

"BETONGUAINA REINFORCED WITH NYCON + NORTIG 15 TSR AF"

Contenuti / Contents

documentazione tecnica dell'oggetto

technical documentation of the item

Commessa:

Order:
87214

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -
47043 Gatteo (FC) - Italia

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 26 febbraio 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 26 February 2021

Il presente allegato è composto da n. 2 pagine.
This annex is made up of 2 pages

Pagina 1 di 2 / Page 1 of 2



Ragione sociale / Company name		NORD RESINE SPA				
Denominazione commerciale / Trade name		BETONGUIANA ARMATA CON NYCON + NORTIG 15 TSR AF / BETONGUIANA REINFORCED WITH NYCON+ NORTIG 15 TSR AF				
Norma prodotto / Standard product		EN 1504-2				
VVCP		2+				
Sito produttivo / Production site		Via Fornace Vecchia 79- 31058 Susegana (TV)				
DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO <i>GENERAL DESCRIPTION OF THE PRODUCT</i>				Spessore <i>Thickness</i>	Densità superficiale <i>Surface density</i>	Densità <i>Density</i>
[//]				[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ³]
Guaina impermeabilizzante polimero-cementizia armata + Membrana monocomponente con alto indice SRI				1,35-1,60	si veda ciclo sotto	/
DESCRIZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI PARTENDO DALLA FACCIA ESPOSTA AL FUOCO <i>DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COMPONENTS FROM THE FACE EXPOSED TO FIRE</i>						
Descrizione <i>Description</i>	Denominazione <i>Name</i>	Produttore <i>Manufacturer</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Densità superficiale <i>Surface density</i>	Densità <i>Density</i>	Colore <i>Colour</i>
[//]	[//]	[//]	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ³]	[//]
Membrana monocomponente con alto indice SRI	NORTIG 15 TSR AF	NORD RESINE SPA	0,35-0,4	0,75	/	colorato
Armatura tessuto non tessuto in fibra sintetica	NYCON	FORNITORE ESTERNO	0,45 - 0,55	0,10	/	caratteristico
Guaina bicomponente polimero- cemento	BETONGUAINA	NORD RESINE SPA	1,0- 1,2	2 - 2,2	/	GRIGIO
INFORMAZIONI SULL' IMPIEGO E POSA IN OPERA / INFORMATIONS ABOUT USE AND INSTALLATION						
Posa in opera <i>Installation</i>	<input type="checkbox"/> libero, non appoggiato su substrato / <i>free standing, not laid on substrate</i> <input type="checkbox"/> libero, non appoggiato su substrato, con air gap / <i>free standing, not laid on substrate, with air gap</i> <input type="checkbox"/> appoggiato su substrato / <i>laid on substrate</i> <input type="checkbox"/> incollato su substrato / <i>glued on substrate</i> <input type="checkbox"/> fissato su substrato con viti, rivetti, ecc / <i>fixed on substrate with e.g. screws, rivets, etc</i> <input type="checkbox"/> altro / <i>other: applicazione come indicato nella Scheda Tecnica del prodotto</i>					
Colla/glue	Tipo / <i>Type</i> _____ - Nome / <i>Name</i> _____ Ditta produttrice / <i>Manufacturer</i> _____ - quantità / <i>quantity</i> _____ g/m ² , PCS _____ Mj/kg					
Tipo di substrato <i>Type of substrate</i>	<input type="checkbox"/> combustibili non ignifugati / <i>combustible no FR</i> <input type="checkbox"/> Truciolare / <i>wood particle board</i> : 19 mm - 680 kg/m ³ <input type="checkbox"/> EPS : 50 mm - 20 kg/m ³ <input checked="" type="checkbox"/> non combustibile / <i>non combustible</i> <input checked="" type="checkbox"/> Calcio Silicato / <i>Calcium Silicate Board</i> : 10 mm - 680 kg/m ³ <input type="checkbox"/> lana minerale / <i>mineral wool</i> : 50 mm - 150 kg/m ³ <input type="checkbox"/> altro / <i>other: combustibili non ignifugati /</i> <input type="checkbox"/>					
ALTRE INFORMAZIONI / ANY OTHER INFORMATIONS						
Note / Notes:	Ciclo applicativo come riportato in scheda tecnica di NORTIG 15 TSR BIANCO					
nota 1 / note 1	il cliente non è stato in grado di fornire questa indicazione / <i>the sponsor was unable to provide this information</i>					
nota 2 / note 2	il cliente non vuole fornire questa indicazione / <i>the sponsor don't want to provide this information</i>					
nota 3 / note 3	informazioni riservate ma conosciute dal laboratorio / <i>reserved information but known by the laboratory</i>					

Data / Date 01/02/2021

NORD RESINE SPA
Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)
Tel 0039 0438 437511 • Fax 0039 0438 439035
info@nordresine.com • www.nordresine.com

P. IVA IT 02169750268
Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585
R.E.A. TV 185051 • Cap. Soc. € 750.000 i.v.